

Информация о проверках контрольных и надзорных органов за 2015 год.

| Наименование учреждения | Наименование проверяющей организации, дата проверки | Дата и номер предписания (представления) | Выявленные нарушения | Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению) | Кол-во устраненных нарушений | Краткая информация о выполненных мероприятиях | Информация о возбуждении дел по админист. правонарушениям, уголовным делам, штрафам |
|---|--|--|---|--|------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГБУСОВО «Психоневрологический интернат г. Гусь-Хрустальный, п. Гусевский» | ГКУ Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальному району» 26.02.2015г. | нет | нет | - | - | - | - |
| | ОНД МЧС России по Владимирской области 26.03.2015г. | нет | нет | - | - | - | - |
| | Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура 21.04.2015г. | 21.04.2015г. №4-2-2015 | 1. Не разработана схема обращения с медицинскими отходами. 2. Отсутствует журнал инструктажа медперсонала по правилам безопасного обращения с отходами классов Б,Г | | | Разработаны: - схема обращения с медицинскими отходами классов Б,Г; - инструкция по обращению с медицинскими отходами; - журнал инструктажа по правилам безопасного обращения с отходами классов Б,Г. | |
| | ГКУ Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по г. Гусь-Хрустальный и | нет | нет | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|--------------------|---|------------------------------------|--|
| | Гусь-Хрустальному району» 23.04.2015г. | | | | | | |
| ГБУСОВО «Психоневрологический интернат г. Гусь-Хрустальный, п. Гусевский» | Департамент имущественных и земельных отношений, Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области 09.06.2015г. | нет | нет | | | | |
| | Комплексная проверка: Департамент социальной защиты населения, Департамент здравоохранения 17.06.2015г. | нет | нет | | | | |
| | Отдел надзорной деятельности по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам 26.09.2015г. | нет | нет | | | | |
| | ГКУ Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальному району» 01.10.2015г. | Акт от 01.10.2015г. | Даны рекомендации: 1. Вести аналитический учет продуктов питания 2. Не допускать использование посуды со сколами и трещинами 3. Не допускать исправления в документах. 4. Дооформить | до 30.10.2015г. | 5 | Все рекомендации выполнены в срок. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|---|--|--|
| | | | технологические карты. 5. Производить закладку продуктов в меню-требования в соответствии с технологическими картами. | | | | |
| ГБУСОВО «Психоневрологический интернат г. Гусь-Хрустальный, п. Гусевский» | Государственная инспекция труда по Владимирской области | Акт проверки от 23.11.2015г. | 1. Не соблюдение надлежащим образом режима труда и отдыха водителей 2. Не в полном объеме выдается спецодежда водителям. | до 30.11.2015г. | 2 | 1. Соблюдается режим труда и отдыха водителей 2. Выдана спецодежда водителям в полном объеме | |
| | Комплексная проверка: УНД и ПД, ОНД по г. Гусь-Хрустальному, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам, АНО «Служба мониторинга по Владимирской области», ГКУ ОСЗН по г. Гусь-Хрустальный 09.11.2015г. | Акт от 09.11.2015г. | 1. Дверь в спортивном зале не оборудована устройством, открывающимся без ключа. 2. Помещение медпункта не оборудовано АПС. 3. Установлены шкафы под лестницей запасного выхода. 4. Недостаточное количество дополнительных датчиков и речевых оповещателей в обеденном зале. | сроки не указаны | 4 | Все замечания выполнены: 1. Дверь в спортивном зале оборудована легко открывающимся запором. 2. Помещение медпункта дооборудовано АПС. 3. Шкафы, установленные под лестницей запасного выхода перенесены в другое место. 4. Установлены дополнительные датчики и речевые оповещатели в обеденном зале. | |
| | ОД ОНД по г. Гусь-Хрустальный | Акт проверки по эвакуации от 13.12.2015г. | нет | | | | |

Директор

Т.Б. Скулова